

Parametri analizzati	Unità di misura	Zone controllate ** (valore medio gennaio-dicembre 2015)				Valori* massimi ammessi	Valori* consigliati
		1	2	3	4		
Concentrazione ioni idrogeno	Unità di pH	7,49	7,64	7,81	7,79	6,5÷9,5	
Conduttività	µS/cm a 20°C	481	490	327	428	2500	
Durezza totale	°F	27	28	16	22		15÷50
Disinfettante residuo	mg/l	0,2	0,1	0,2	0,2		0,2
Ammonio	mg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,50	
Carbonio Organico Totale (TOC)	mg/l	<0,3	<0,3	0,50	<0,3	senza variazioni anomale	
Fluoruro	mg/l	0,06	0,06	0,12	0,07	1,50	
Cloruro	mg/l	10	7	15	23	250	
Nitrito (come NO ₂)	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10	
Nitrato (come NO ₃)	mg/l	18	19	6	4	50	
Solfato	mg/l	22	21	33	16	250	
Clorito	µg/l	<5	120	360	<5	700	
Bromato	µg/l	<5	<5	<5	<5	10	
Residuo secco a 180°C	mg/l	310	314	216	258		1500
Sommatoria Trialometani	µg/l	3	<0,1	<0,1	2	30	
Tricloroetilene+Tetracloroetilene	µg/l	0,9	1,5	0,2	0,6	10	
Benzo(a)pirene	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,010	
Idrocarburi policiclici aromatici	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10	
Antiparassitari totali	µg/l	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,50	
Benzene	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	3,0	
Alluminio	µg/l	5	2	49	3	200	
Mercurio	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	1,0	
Sodio	mg/l	5	4	8	11	200	
Arsenico	µg/l	<1	<1	<1	<1	10	
Boro	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	
Cadmio	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	5,0	
Cromo	µg/l	<1	<1	<1	<1	50	
Rame	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	
Ferro	µg/l	9	13	18	8	200	
Manganese	µg/l	<1	<1	6	1	50	
Nichel	µg/l	1	<1	<1	<1	20	
Piombo	µg/l	<1	<1	<1	<1	10	
Antimonio	µg/l	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	5,0	
Selenio	µg/l	<1	<1	<1	<1	10	
Vanadio	µg/l	<1	<1	<1	2	50	
<i>Clostridium perfringens</i> (spore comprese)	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	

LEGENDA

*D.Lgs n° 31/2001

**zone controllate:

- Venezia, Cavallino -Treporti;
- Mira, Mirano, Spinea, Martellago, Dolo, Scorzè, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Camponogara, Campolongo Maggiore,
- Chioggia;
- Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso.