Dati medi dell'acqua potabile

Periodo di riferimento:
Ottobre 2023 - Marzo 2024

Parametro	Unità di misura	Jesolo Lido	Valori massimi ammessi (a)	Valori consigliati
Temperatura	°C	13,1	–	
Cloro_res_libero	mg/l	0,18	–	
pH	Unità di pH	7,78	≥6,5 ≤9,5	
Torbidità	NTU	<0,1	Accettabile per i consumatori senza variazioni anomale	
Ammonio	mg/l NH4	<0,05	0,5	
Colore	Unità Pt/Co	<5	Accettabile per i consumatori senza variazioni anomale	
Carbonio Organico Totale (TOC)	mg/l	<0,3	Senza Variazioni anomale	
Bicarbonato	mg/l HCO3	227	–	
Residuo fisso a 180°C	mg/l	283	–	
Cianuri tot	µg/l	<10	50	
Conducibilità	µS/cm a 20°C	436	2500	
Alcalinità	mg/l CaCO3	186	–	
Calcio	mg/l	56,1	–	
Magnesio	mg/l	19,1	–	
Durezza tot	°F	21,9	–	
Indice_Aggressività	–	12,2	–	
Cloruro	mg/l	12,7	250	
Fluoruro	mg/l	0,10	1,5	
Nitrito	mg/l	<0,01	0,5	
Nitrato	mg/l	9,7	50	
Solfato	mg/l	49	250	
Potassio	mg/l	1,2	–	
Sodio	mg/l	6,8	200	
1,2-dicloroetano	µg/l	<0,1	3	
Benzene	µg/l	<0,1	1	
Cloruro di vinile	µg/l	<0,1	0,5	
SommaTrialometani (THM)	µg/l	3,71	30	
Tricloroetilene +Tetracloroetilene	µg/l	<0,1	10	
Antimonio	µg/l	<0,2	10	
Alluminio	µg/l	3,21	200	
Arsenico	µg/l	<1	10	
Boro	mg/l	0,016	1,5	
Cadmio	µg/l	<0,1	5	
Cromo	µg/l	<1	50	
Ferro	µg/l	<5	200	
Manganese	µg/l	<1	50	
Mercurio	µg/l	<0,1	1	
Rame	mg/l	<0,001	2	
Nichel	µg/l	<1	20	
Piombo	µg/l	<1	5	
Selenio	µg/l	<1	20	
Vanadio	µg/l	<1	140	
Antiparassitari totali	µg/l	<0,02	0,5	
Sommatoria Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	µg/l	<0,01	0,1	
Benzo(a)pirene	µg/l	<0,0025	0,01	

LEGENDA

(a) D.Lgs n.18/2023 e s.m.i.