Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili dei comuni serviti da Veritas

Periodo di riferimento:
2025 Ottobre - 2026 Marzo

Parametro	Unità di misura	Chioggia	Mogliano - Preganziol	Quinto di Treviso	Riviera del Brenta e Mirese	Venezia	San Donà di Piave	Jesolo	Eraclea	Caorle	Zenson di Piave-Fossalta di Piave-Musile di Piave	Noventa di Piave-Cessalto -Ceggia-Torre di Mosto	Valori massimi ammessi
4:2 FTS	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
6:2 FTS	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
8:2 FTS	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
ADONA	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
C6O4	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
HFPO-DA (Hexafluoropropylene oxide dimer	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
MFS-M3	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
MFS-M4	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
MFS-N2	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
MFS-N3	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
MFS-N4	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
MFS-N5	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFBA (PerfluoroButyric Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFBS (PerfluoroButane Solfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFDoS (Perfluorododecane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFDS (Perfluorodecane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFHpS (Perfluoroheptane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFHxA (PerfluroHexanoic Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFNS (Perfluorononane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) somma isom	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonate) somma	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFPeS (Perfluoropentane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFTrDA (PerfluoroTridecanoic Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFTrDS (Perfluorotridecane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFUnA (PerfluoroUndecanoid Acid)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
PFUnS (Perfluoroundecane Sulfonate)	ng/l	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
Trifluoroacetic acid (TFA)	µg/l	0,89	0,04	0,12	0,30	0,51	0,36	0,61	0,52	0,60	0,37	0,39	<10 µg/l (a)
Somma di 4 PFAS (b)	µg/l	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	≤0,02 µg/l (a)
Somma di PFAS	µg/l	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	≤0,10 µg/l (a)

LEGENDA

(a) D.Lgs 23 febbraio 2023, n.18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184" e s.m.i

Riviera del Brenta e Miranese:	Comprende i comuni di Mira, Mirano, Spinea, Martellago, Dolo, Scorzè, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Strà, Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò.

(b) Per "Somma di 4 PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS).