Dati medi dell'acqua potabile

Periodo di riferimento:
2025 Ottobre - 2026 Marzo

Parametro	Unità di misura	Spinea	Frequenza di campionamento	Valori massimi ammessi (a)	Valori consigliati
Temperatura	°C	12,6	Settimanale	–	
Cloro_res_libero	mg/l	0,18	Settimanale	–	
pH	unità pH	7,40	Settimanale	≥6,5 ≤9,5	
Torbidità	NTU	0,11	Settimanale	Accettabile per i consumatori senza variazioni anomale	
Ammoniaca	mg/l NH4	<0,05	Settimanale	0,5	
Colore	unità Pt/Co	<5	Settimanale	Accettabile per i consumatori senza variazioni anomale	
Odore	-	Assente	Settimanale	Accettabile per i consumatori senza variazioni anomale	
Sapore	-	Assente	Settimanale	Accettabile per i consumatori senza variazioni anomale	
TOC	mg/l	<0,3	Mensile	Senza Variazioni anomale	
Bicarbonato	mg/l HCO3	325	Mensile	–	
Residuo 180	mg/l	306	Mensile	–	
Cianuri tot	µg/l	<10	Mensile	50	
Conducibilità	µs/cm a 20°C	490	Settimanale	2500	
Alcalinità	mg/l CaCO3	267	Mensile	–	
Calcio	mg/l	67,97	Mensile	–	
Magnesio	mg/l	28,50	Mensile	–	
Durezza tot	°F	29	Mensile	–	
Indice_Aggressività	-	12,12	Mensile	–	
Cloruro	mg/l	6,41	Mensile	250	
Fluoruro	mg/l	0,07	Mensile	1,5	
Nitrito	mg/l	<0,01	Settimanale	0,5	
Nitrato	mg/l	18,62	Mensile	50	
Solfato	mg/l	20,25	Mensile	250	
Potassio	mg/l	1,13	Mensile	–	
Sodio	mg/l	4,67	Mensile	200	
Bromato	µg/l	<3	Mensile	10	
Clorito	mg/l	<0,1	Mensile	0,25	
Clorato	µg/l	<0,1	Mensile	0,25	
1,2-dicloroetano	µg/l	<0,1	Mensile	3	
Benzene	µg/l	<0,1	Mensile	1	
Cloruro di vinile	µg/l	<0,1	Mensile	0,5	
SommaTrialometani (THM)	µg/l	0,45	Mensile	30	
Tricloroetilene +Tetracloroetilene	µg/l	1,11	Mensile	10	
Somma di 4 PFAS	µg/l	<0,0015	Mensile	0,02	
Somma di PFAS	µg/l	<0,0015	Mensile	0,10	
Antimonio	µg/l	<0,2	Mensile	5	
Alluminio	µg/l	3,40	Mensile	200	
Arsenico	µg/l	<1	Mensile	10	
Boro	mg/l	0,01	Mensile	1	
Cadmio	µg/l	<0,1	Mensile	5	
Cromo	µg/l	1,17	Mensile	50	
Ferro	µg/l	<5	Mensile	200	
Manganese	µg/l	<1	Mensile	50	
Mercurio	µg/l	<0,1	Mensile	1	

Dati medi dell'acqua potabile

Periodo di riferimento:
2025 Ottobre - 2026 Marzo

Parametro	Unità di misura	Spinea	Frequenza di campionamento	Valori massimi ammessi (a)	Valori consigliati
Rame	mg/l	<0,001	Mensile	1	
Nichel	µg/l	<1	Mensile	20	
Piombo	µg/l	<1	Mensile	10	
Selenio	µg/l	<1	Mensile	10	
Vanadio	µg/l	<1	Mensile	140	
Uranio	µg/l	<30	Mensile	30	
Enterococchi intestinali	UFC/100ml	Non rilevato	Settimanale	0	
Escherichia coli	UFC/100ml	Non rilevato	Settimanale	0	
Coliformi a 37°C	UFC/100ml	Non rilevato	Settimanale	0	
Clostridium perfringens	UFC/100ml	Non rilevato	Settimanale	0	
CBT22	UFC/ml	Non rilevato	Settimanale	Senza Variazioni anomale	
Antiparassitari totali	µg/l	0,05	Mensile	0,5	
2,4-DDD	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
2,4-DDE	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
2,4-DDT	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
2,6-dichlorobenzamide	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
4,4-DDD	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
4,4-DDE	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
4,4-DDT	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Aclonifen	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Alaclor	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Aldrin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
alfa-Endosulfan	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Ametrina	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
AMPA	µg/l	<0,02	Mensile	0,1	
Atrazine	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Atrazine-desethyl	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Atrazine-desisopropy	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Azinfos-etile	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Azinfos-metile	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Azoxystrobin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Bentazone	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
beta-Endosulfan	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Boscalid	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	
Cipermetrina	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	
cis-Clordano	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Clomazone	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Clorfenvinfos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Cloridazon	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Clorpirifos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Clorpirifos metile	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Cyprodinil	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Dieldrin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Difenoconazolo	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	
Dimetoate	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Dimetomorf	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Diuron	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Endrin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Eptacloro	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Eptacloro Epossido	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Eptenofos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Esaclorobenzene	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	

Dati medi dell'acqua potabile

Periodo di riferimento:
2025 Ottobre - 2026 Marzo

Parametro	Unità di misura	Spinea	Frequenza di campionamento	Valori massimi ammessi (a)	Valori consigliati
Etion	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Etofumesate	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Etoprofos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Etrimfos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Fenhexamid	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	
Fenitrotion	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Fludioxonil	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Flufenacet	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Fluopicolide	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Fonofos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Fosalone	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Fosfamidone	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Glifosate	µg/l	<0,02	Mensile	0,1	
HCH-alfa	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
HCH-beta	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
HCH-delta	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
HCH-gamma (Lindano)	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Imidacloprid	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Iprovalicarb	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Isodrin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Isofenfos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Isoproturon	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Lenacil	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Linuron	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Malation	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
MCPA	µg/l	<0,010	Mensile	0,1	
Mecoprop	µg/l	<0,010	Mensile	0,1	
Metacrifos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Metalaxil	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Metamitron	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Metazaclor	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Metidation	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Metolachlor	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Metolachlor esa	µg/l	0,04	Mensile	0,1	
Metossifenozide	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Metribuzin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Mevinfos	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Molinate	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Nicosulfuron	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	
Oxadiazon	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Penconazolo	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Pendimetalin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Pirimifos-etile	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Pirimifos-metile	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Prometrina	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Propamocarb	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Propiconazolo	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Propizamide	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	
Pyrimethanil	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Quinoxyfen	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Quizalofop-ethyl	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Rimsulfuron	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	

Dati medi dell'acqua potabile

Periodo di riferimento:
2025 Ottobre - 2026 Marzo

Parametro	Unità di misura	Spinea	Frequenza di campionamento	Valori massimi ammessi (a)	Valori consigliati
Simazine	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Spiroxamina	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Tebuconazolo	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Tebufenozide	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Terbuthylazine	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Terbuthylazine-deset	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Terbutrina	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Tetraconazole	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
trans-Clordano	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Trifluralin	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Diaminochlorotriazin	µg/l	0,02	Mensile	0,1	
Epicloridrina	µg/l	<0,025	Mensile	0,1	
Somma Acidi aloacetici	µg/l	<3	Mensile	60	
Acrilammide	µg/l	<0,03	Mensile	0,1	
Microcistina L-R	µg/l	<0,01	Mensile	1	
Bisfenolo A	µg/l	<0,25	Mensile	2,5	
Sommatoria Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	µg/l	<0,01	Mensile	0,1	
Benzo(a)pirene	µg/l	<0,0025	Mensile	0,01	
Trifluoroacetic acid (TFA)	µg/l	0,28	Mensile	10	

LEGENDA
(a) D.Lgs n.18/2023 e s.m.i.