

**PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
AI SENSI DELL'ART. 29 del D.LGS. 50/2016**

Procedura: procedura aperta

Oggetto: Fornitura di elettropompe sommergibili potenze e marche diverse.

Riferimento: BS 318-22/AP CODICE GARA: 9013243 – lotto 1 CIG 9730890874, lotto 2, CIG 973090767C, lotto 3 CIG 9730924484, lotto 4, CIG 97309401B9

Premesso che:

- in data 28/04/2023 veniva bandita Procedura aperta BS318-22/AP di cui all'oggetto;
- nel termine fissato dal disciplinare pervenivano offerte dalle ditte:

Lotto 1 Caprari Spa, GPG Srl, Xylem Water Solutions Italia Srl

Lotto 2 GPG Srl

Lotto 3 **Deserto**

Lotto 4 Caprari Spa

- in data 06/06/2023 il seggio di gara si è riunito in seduta riservata per procedere all'analisi delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti;

Tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE DISPONE

- di ammettere formalmente al seguito della procedura di gara di cui in oggetto, confermando il contenuto del verbale all'uopo redatto, le seguenti ditte:

Caprari Spa Via Emilia Ovest 900 Modena C. F e P.Iva 01779310364 (**Lotto 4**)

GPG Srl Via Marco Polo, Albignasego Padova C.F. e P.Iva 04112240272 (**Lotti 1 e 2**)

Xylem Water Solutions Italia Srl Via G. Rossini Lainate (MI) C. F. e P.Iva 00889400156 (**Lotto 1**)

- di escludere la ditta

Caprari Spa Via Emilia Ovest 900 Modena C. F e P.Iva 01779310364 (**Lotto 1**)

In quanto è emerso che l'OE ha offerto pompe Caprari in luogo di quelle indicate nel modello Excel pompe Xylem. La variante ammessa era limitata alle sole modifiche eventualmente intervenute su codici, giranti e mandate **mantenendo però lo stesso brand Xylem per esigenze tecniche.**

IL RUP
Ing. Simone Grandin

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i

La data di pubblicazione sul profilo del committente è rilevabile direttamente dal sito in quanto la stessa compare sotto l'intestazione del presente file nella pagina web "Provvedimenti art.29 dlgs 50/2016" essendo elaborata dal sistema al momento dell'inserimento del provvedimento stesso.